

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО РГУТИС

_____ А.А. Федулин

АКТ
проверки готовности общежития
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
к 2023 – 2024 учебному году
от «21» августа 2023 г.

Комиссией в составе: советника ректора С.А. Кокотова, начальника департамента развития имущественного комплекса О.С. Никишиной, главного инженера С.В. Козлова, директора Студгородка А.Н. Кугушева, главного специалиста Управления по комплексной безопасности Ю.А. Харибина в присутствии заведующих общежитиями проведена проверка комплексной безопасности, санитарно-эпидемиологического уровня и бытовых условий в общежитиях №1-4 ФГБОУ ВО РГУТИС в рамках выполнения обязательных требований ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ; СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

В результате проведения проверки установлено:

1. Требования пожарной безопасности выполняются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 - 1.1. Общежития обеспечены:
 - первичными средствами пожаротушения: порошковыми и углекислотными огнетушителями, пожарными кранами и рукавами, системой внутреннего противопожарного водопровода. Все средства находятся в исправном состоянии. Проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода осуществлена в рамках договора с ООО «МАЭСТРО-СЕРВИС» №SBR003-230009807600014 jп 03.07.2023г.
 - системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией, находящейся в работоспособном состоянии. Заключен договор на обслуживание с ИП Лантухов М.Ю..
 - 1.2. Проводятся инструктажи по мерам безопасности:
 - по использованию бытовых газовых плит и безопасной эксплуатации пассажирских лифтов на основании Инструкций;

- по пожарной безопасности и мерам безопасности.

1.3. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

2. Состояние антитеррористической защиты общежитий:

2.1. Территория, прилегающая к общежитиям, ограждена по периметру на 85%;

2.2. Пропускной режим осуществляется ЕДС Университета;

2.3. Оснащены системой видеонаблюдения (наружные и внутренние видеокамеры), системой контроля доступа.

3. Санитарно-эпидемиологические требования выполняются: состояние комнат и мест общего пользования удовлетворительное.

4. Отопление, водоснабжение, канализация и электрические сети находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.

5. Обеспеченность комнат мягким и жестким инвентарем – 100%.

Заключение комиссии: Общежития № 1-4 подготовлены к новому учебному году в полном объеме и пригодны для круглосуточного проживания.

Председатель комиссии:

Советник ректора

С.А. Кокотов

Члены комиссии:

Начальник департамента развития
имущественного комплекса

О.С. Никишина

Главный инженер

С.В. Козлов

Главный специалист УКБ

Ю.А. Харибин

Директор Студгородка

А.Н. Кугушева